

สรุปรายงานผลการตรวจวัดความเข้มแสงสว่าง อาคารอำนวยการ ยศสุข มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี พ.ศ.2561

ณ อาคารอำนวยการ ยศสุข มหาวิทยาลัยแม่โจ้

หน่วยงาน : งานบริหารและธุรการ กองกิจการนักศึกษา

ลำดับที่	ชื่อหน่วยงาน	จำนวน (คน)	จุดที่ 1 จอคอมพิวเตอร์		จุดที่ 2 แป้นพิมพ์ คอมพิวเตอร์		จุดที่ 3 โต๊ะทำงาน		ผ่านตามเกณฑ์ มาตรฐาน ทั้งหมด/ หน่วยงาน (จุด)	ไม่ผ่านตาม เกณฑ์ มาตรฐาน ทั้งหมด/
			ค่ามาตรฐาน : 600		ค่ามาตรฐาน : 400		ค่ามาตรฐาน : 400			
			ผ่าน	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ไม่ผ่าน		
1	งานบริหารและธุรการ กองกิจการนักศึกษา	9	0	9	0	9	0	9	0	9
2	งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา	5	0	5	0	5	0	5	0	5
3	งานวินัยและพัฒนานักศึกษา	4	0	4	0	4	0	4	0	4
4	งานการกีฬา กองกิจการนักศึกษา	3	0	3	0	3	0	3	0	3
5	งานอนามัยและพยาบาล กองกิจการนักศึกษา	4	0	4	0	4	0	4	0	4
6	งานทุนเพื่อการศึกษา กองแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์	5	0	5	0	5	0	5	0	5
7	งานกิจกรรมนักศึกษา	3	0	3	1	2	1	2	2	1
8	ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม	8	0	8	0	8	0	8	0	8
9	งานดนตรีและนันทนาการ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม	5	0	5	0	5	0	5	0	5
10	งานบริหารและธุรการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ	9	0	9	0	9	0	9	0	9
11	กลุ่มภารกิจบริหารหลักสูตร ฯ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ	9	0	9	0	9	0	9	0	9
12	กลุ่มภารกิจพัฒนาคณาจารย์ ฯ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ	5	0	5	0	5	0	5	0	5
13	กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ฯ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ	7	0	7	0	7	0	7	0	7
14	งานจัดหางานและงานแนะแนว กองแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์	6	0	6	0	6	0	6	0	6
15	สถาบันปมเพาะวิสาทกิจ	-3	0	-3	0	-3	0	-3	0	-3
16	งานบริหารธุรการและศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองกิจการนักศึกษา	4	0	4	0	4	0	4	0	4
	รวมเป็นจำนวนลูกจ้างทั้งหมด (คน)	83	0	83	1	82	1	82	2	81
	รวมเป็นจำนวนที่สำรวจทั้งหมด (จุด)	249					คิดเป็นค่าเฉลี่ย		0.80	32.53

กลุ่มอาคารอำนวยการ ยศสุข

หน่วยงาน : งานบริหารและธุรการ กองกิจการนักศึกษา

สภาพอากาศ : ปกคลุมด้วยเมฆ

ชื่อ-สกุล	จุดที่ 1 จอคอมพิวเตอร์			จุดที่ 2 แป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์			จุดที่ 3 โต๊ะทำงาน			ปัญหาที่ตรวจพบ	แนวทางแก้ไข	หมายเหตุ
	ค่าแสงที่วัดได้	ค่ามาตรฐาน	ผลประเมิน	ค่าแสงที่วัดได้	ค่ามาตรฐาน	ผลประเมิน	ค่าแสงที่วัดได้	ค่ามาตรฐาน	ผลประเมิน			
นายสุกิจ ดิตชัย	306	600	ไม่ผ่าน	282	400	ไม่ผ่าน	300	400	ไม่ผ่าน	ปัญหาเกิดจากการวัดแสงในวันที่สภาพอากาศ	ไม่มีการแก้ไข เนื่องจากบุคลากรพอใจกับแสงสว่างของ	
น.ส.จิรพรรณ มั่งมี	193	600	ไม่ผ่าน	259	400	ไม่ผ่าน	293	400	ไม่ผ่าน	ไม่ปกติ แต่ได้สอบถามเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานแล้ว	ตนเอง	
น.ส.ประภาพรพรณ เทียมถวิล	290	600	ไม่ผ่าน	300	400	ไม่ผ่าน	303	400	ไม่ผ่าน	ไม่ต้องเพิ่มแสง เนื่องจากเจ้าหน้าที่พอใจในการใช้		
นางกัลยา ธนันชัย	222	600	ไม่ผ่าน	192	400	ไม่ผ่าน	195	400	ไม่ผ่าน	แสงตามที่วัด		
นางพ่องรัพย์ ยศเดช	249	600	ไม่ผ่าน	220	400	ไม่ผ่าน	300	400	ไม่ผ่าน			
น.ส.นันทา สีเผือก	286	600	ไม่ผ่าน	308	400	ไม่ผ่าน	342	400	ไม่ผ่าน			
นางอัมพร ปาวิน	306	600	ไม่ผ่าน	282	400	ไม่ผ่าน	300	400	ไม่ผ่าน			
ว่าที่ รต.ญ.สุธีร์ภัทร รุณผาบ	290	600	ไม่ผ่าน	310	400	ไม่ผ่าน	303	400	ไม่ผ่าน			
นางจุติรัตน์ มนต์รี	330	600	ไม่ผ่าน	191	400	ไม่ผ่าน	274	400	ไม่ผ่าน			
ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐาน	0			0			0					

ลงชื่อผู้สำรวจ ตำแหน่ง วิศวกรไฟฟ้า

(นายวิทยา ถาแก้ว)

ผู้ตรวจสอบ/ให้คำแนะนำตำแหน่ง

()

กลุ่มอาคารอำนวยการ ยศสุข

หน่วยงาน : งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา

สภาพอากาศ : ปกคลุมด้วยเมฆ

ชื่อ-สกุล	จุดที่ 1 จอคอมพิวเตอร์			จุดที่ 2 แป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์			จุดที่ 3 โต๊ะทำงาน			ปัญหาที่ตรวจพบ	แนวทางแก้ไข	หมายเหตุ
	ค่าแสงที่วัดได้	ค่ามาตรฐาน	ผลประเมิน	ค่าแสงที่วัดได้	ค่ามาตรฐาน	ผลประเมิน	ค่าแสงที่วัดได้	ค่ามาตรฐาน	ผลประเมิน			
นางสกุณา เชาวพ้อง	197	600	ไม่ผ่าน	185	400	ไม่ผ่าน	229	400	ไม่ผ่าน	ปัญหาเกิดจากการวัดแสงในวันที่สภาพอากาศ	ไม่มีการแก้ไข เนื่องจากบุคลากรพอใจกับแสงสว่างของ	
นายพงษ์สันต์ สมบัติ	289	600	ไม่ผ่าน	270	400	ไม่ผ่าน	218	400	ไม่ผ่าน	ไม่ปกติ แต่ได้สอบถามเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานแล้ว	ตนเอง	
นายศิริพงษ์ ไชยคำร้อง	300	600	ไม่ผ่าน	250	400	ไม่ผ่าน	220	400	ไม่ผ่าน	ไม่ต้องเพิ่มแสง เนื่องจากเจ้าหน้าที่พอใจในการใช้		
นายยุทธภูมิ จันทร์แก้ว	199	600	ไม่ผ่าน	230	400	ไม่ผ่าน	253	400	ไม่ผ่าน	แสงตามที่วัด		
นายณพกิจ แฝ่พร	300	600	ไม่ผ่าน	200	400	ไม่ผ่าน	235	400	ไม่ผ่าน			
ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐาน	0			0			0					

ลงชื่อผู้สำรวจ ตำแหน่ง วิศวกรไฟฟ้า

(นายวิทยา ถาแก้ว)

ผู้ตรวจสอบ/ให้คำแนะนำ ตำแหน่ง

(นางมณฑาทานต์ เครือเตชะ) พยาบาล

กลุ่มอาคารอำนวยการ ยศสุข

หน่วยงาน : งานวินัยและพัฒนาการศึกษา

สภาพอากาศ : ปกคลุมด้วยเมฆ

ชื่อ-สกุล	จุดที่ 1 จอคอมพิวเตอร์			จุดที่ 2 แป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์			จุดที่ 3 โต๊ะทำงาน			ปัญหาที่ตรวจพบ	แนวทางแก้ไข	หมายเหตุ
	ค่าแสงที่วัดได้	ค่ามาตรฐาน	ผลประเมิน	ค่าแสงที่วัดได้	ค่ามาตรฐาน	ผลประเมิน	ค่าแสงที่วัดได้	ค่ามาตรฐาน	ผลประเมิน			
น.ส.รัศมี อภิรมย์	212	600	ไม่ผ่าน	135	400	ไม่ผ่าน	210	400	ไม่ผ่าน	ปัญหาเกิดจากการวัดแสงในวันที่สภาพอากาศ	แนะนำให้เปิดม่าน เพื่อใช้แสงธรรมชาติ	
นายชิตพงษ์ วงศ์มาศ	234	600	ไม่ผ่าน	176	400	ไม่ผ่าน	232	400	ไม่ผ่าน	ไม่ปกติ แต่ได้สอบถามเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานแล้ว		
น.ส.ศศิธร ใจมุก	243	600	ไม่ผ่าน	178	400	ไม่ผ่าน	220	400	ไม่ผ่าน	ไม่ต้องเพิ่มแสง เนื่องจากเจ้าหน้าที่พอใจในการใช้		
นายสุทธิพงษ์ เรือนมัน	226	600	ไม่ผ่าน	183	400	ไม่ผ่าน	232	400	ไม่ผ่าน	แสงตามที่วัด		
ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐาน	0			0			0					

ลงชื่อผู้สำรวจ ตำแหน่ง วิศวกรไฟฟ้า

(นายวิทยา ถาแก้ว)

ผู้ตรวจสอบ/ให้คำแนะนำ ตำแหน่ง

(นางมณฑาทันต์ เครือเต๊ะ) พยาบาล

กลุ่มอาคารอำนวยการ ยศสุข

หน่วยงาน : งานการกีฬา กองกิจการนักศึกษา

สภาพอากาศ : ปกคลุมด้วยเมฆ

ชื่อ-สกุล	จุดที่ 1 จอคอมพิวเตอร์			จุดที่ 2 แป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์			จุดที่ 3 โต๊ะทำงาน			ปัญหาที่ตรวจพบ	แนวทางแก้ไข	หมายเหตุ
	ค่าแสงที่วัดได้	ค่ามาตรฐาน	ผล	ค่าแสงที่วัดได้	ค่ามาตรฐาน	ผล	ค่าแสงที่วัดได้	ค่ามาตรฐาน	ผล			
นายเกรียงศักดิ์ วันกุล	318	600	ไม่ผ่าน	303	400	ไม่ผ่าน	323	400	ไม่ผ่าน	ปัญหาเกิดจากการวัดแสงในวันที่สภาพอากาศ	ไม่มีการแก้ไข เนื่องจากบุคลากรพอใจกับแสงสว่างของ	
ดร.ชาญวิทย์ยุทธ์ อินทร์แก้ว	190	600	ไม่ผ่าน	175	400	ไม่ผ่าน	282	400	ไม่ผ่าน	ไม่ปกติ แต่ได้สอบถามเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานแล้ว	ตนเอง	
น.ส.อนงค์ ไชยแก้ว	255	600	ไม่ผ่าน	231	400	ไม่ผ่าน	310	400	ไม่ผ่าน	ไม่ต้องเพิ่มแสง เนื่องจากเจ้าหน้าที่พอใจในการใช้		
										แสงตามที่วัด		
ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐาน	0			0			0					

ลงชื่อผู้สำรวจ ตำแหน่ง วิศวกรไฟฟ้า

(นายวิทยา ถาแก้ว)

ผู้ตรวจสอบ/ให้คำแนะนำ ตำแหน่ง

(นางมณฑาทันต์ เครือเต๊ะ) พยาบาล

กลุ่มอาคารอำนวยการ ยศสุข

หน่วยงาน : งานอนามัยและพยาบาล กองกิจการนักศึกษา

สภาพอากาศ : ปกคลุมด้วยเมฆ

ชื่อ-สกุล	จุดที่ 1 จอคอมพิวเตอร์			จุดที่ 2 แป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์			จุดที่ 3 โต๊ะทำงาน			ปัญหาที่ตรวจพบ	แนวทางแก้ไข	หมายเหตุ
	ค่าแสงที่วัดได้	ค่ามาตรฐาน	ผลประเมิน	ค่าแสงที่วัดได้	ค่ามาตรฐาน	ผลประเมิน	ค่าแสงที่วัดได้	ค่ามาตรฐาน	ผลประเมิน			
นางนิชวีติ จรรยาสุภาพ	-	600	-	-	400	-	396	400	ไม่ผ่าน	ปัญหาเกิดจากการวัดแสงในวันที่สภาพอากาศ	ไม่มีการแก้ไข เนื่องจากบุคลากรพอใจกับแสงสว่างของ	
นางลักษมี ตันธณสิน	-	600	-	-	400	-	366	400	ไม่ผ่าน	ไม่ปกติ แต่ได้สอบถามเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานแล้ว	ตนเอง	
น.ส.กิงกาญจน์ มะโนชัย	270	600	ไม่ผ่าน	190	400	ไม่ผ่าน	236	400	ไม่ผ่าน	ไม่ต้องเพิ่มแสง เนื่องจากเจ้าหน้าที่พอใจในการใช้		
นางเจริญศรี เอียงกุญชร	-	600	-	-	400	-	370	400	-	แสงตามที่วัด		
ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐาน	0			0			0					

ลงชื่อผู้สำรวจ ตำแหน่ง วิศวกรไฟฟ้า

(นายวิทยา ถาแก้ว)

ผู้ตรวจสอบ/ให้คำแนะนำ ตำแหน่ง

(นางมันทนานต์ เครือเต๊ะ) พยาบาล

กลุ่มอาคารอำนวยการ ยศสุข

หน่วยงาน : งานทุนเพื่อการศึกษา กองแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์

สภาพอากาศ : ปกคลุมด้วยเมฆ

ชื่อ-สกุล	จุดที่ 1 จอคอมพิวเตอร์			จุดที่ 2 แป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์			จุดที่ 3 โต๊ะทำงาน			ปัญหาที่ตรวจพบ	แนวทางแก้ไข	หมายเหตุ
	ค่าแสงที่วัดได้	ค่ามาตรฐาน	ผลประเมิน	ค่าแสงที่วัดได้	ค่ามาตรฐาน	ผลประเมิน	ค่าแสงที่วัดได้	ค่ามาตรฐาน	ผลประเมิน			
นายโกสินทร์ หลวงละ	338	600	ไม่ผ่าน	309	400	ไม่ผ่าน	350	400	ไม่ผ่าน	ปัญหาเกิดจากการวัดแสงในวันที่สภาพอากาศ	ไม่มีการแก้ไข เนื่องจากบุคลากรพอใจกับแสงสว่างของ	
นางศิริกาญจน์ ต้นมาละ	339	600	ไม่ผ่าน	245	400	ไม่ผ่าน	365	400	ไม่ผ่าน	ไม่ปกติ แต่ได้สอบถามเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานแล้ว	ตนเอง	
นางอรชร	310	600	ไม่ผ่าน	310	400	ไม่ผ่าน	360	400	ไม่ผ่าน	ไม่ต้องเพิ่มแสง เนื่องจากเจ้าหน้าที่พอใจในการใช้		
										แสงตามที่วัด		
ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐาน	0			0			0					

ลงชื่อผู้สำรวจ ตำแหน่ง วิศวกรไฟฟ้า

(นายวิทยา ฉ่ำแก้ว)

ผู้ตรวจสอบ/ให้คำแนะนำ ตำแหน่ง

(นางมณฑาทันต์ เครือเดชะ) พยาบาล

กลุ่มอาคารอำนวยการ ยศสุข

หน่วยงาน : งานกิจกรรมนักศึกษา

สภาพอากาศ : ปกคลุมด้วยเมฆ

ชื่อ-สกุล	จุดที่ 1 จอคอมพิวเตอร์			จุดที่ 2 แป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์			จุดที่ 3 โต๊ะทำงาน			ปัญหาที่ตรวจพบ	แนวทางแก้ไข	หมายเหตุ
	ค่าแสงที่วัดได้	ค่ามาตรฐาน	ผลประเมิน	ค่าแสงที่วัดได้	ค่ามาตรฐาน	ผลประเมิน	ค่าแสงที่วัดได้	ค่ามาตรฐาน	ผลประเมิน			
นายณภัทร แก่นสาร	381	600	ไม่ผ่าน	295	400	ไม่ผ่าน	356	400	ไม่ผ่าน	ปัญหาเกิดจากการวัดแสงในวันที่สภาพอากาศ	ไม่มีการแก้ไข เนื่องจากบุคลากรพอใจกับแสงสว่างของ	
นายพิชิตพงษ์ ไชยโยชน์	381	600	ไม่ผ่าน	515	400	ผ่าน	431	400	ผ่าน	ไม่ปกติ แต่ได้สอบถามเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานแล้ว	ตนเอง	
น.ส.กรรณิการ์ เลิศพฤกษ์พนา	356	600	ไม่ผ่าน	295	400	ไม่ผ่าน	356	400	ไม่ผ่าน	ไม่ต้องเพิ่มแสง เนื่องจากเจ้าหน้าที่พอใจในการใช้		
นางอนุตรา จำภูญชร	288	600	ไม่ผ่าน	260	400	ไม่ผ่าน	350	400	ไม่ผ่าน	แสงตามที่วัด		
ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐาน	0			1			1					

ลงชื่อผู้สำรวจ ตำแหน่ง วิศวกรไฟฟ้า

(นายวิทยา ถาแก้ว)

ผู้ตรวจสอบ/ให้คำแนะนำ ตำแหน่ง

(นางมณฑาทานต์ เครือเตชะ) พยาบาล

กลุ่มอาคารอำนวยการ ยศสุข

หน่วยงาน : ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม

สภาพอากาศ : ปกคลุมด้วยเมฆ

ชื่อ-สกุล	จุดที่ 1 จอคอมพิวเตอร์			จุดที่ 2 แป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์			จุดที่ 3 โต๊ะทำงาน			ปัญหาที่ตรวจพบ	แนวทางแก้ไข	หมายเหตุ
	ค่าแสงที่วัดได้	ค่ามาตรฐาน	ผลประเมิน	ค่าแสงที่วัดได้	ค่ามาตรฐาน	ผลประเมิน	ค่าแสงที่วัดได้	ค่ามาตรฐาน	ผลประเมิน			
นางสมพร แรกชำนาญ	338	600	ไม่ผ่าน	309	400	ไม่ผ่าน	350	400	ไม่ผ่าน	ปัญหาเกิดจากการวัดแสงในวันที่สภาพอากาศ	ไม่มีการแก้ไข เนื่องจากบุคลากรพอใจกับแสงสว่างของ	
น.ส.ศรียรรณ บุญเรือง	339	600	ไม่ผ่าน	245	400	ไม่ผ่าน	365	400	ไม่ผ่าน	ไม่ปกติ แต่ได้สอบถามเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานแล้ว	ตนเอง	
นางอุไรภัทร์ ชัยเรืองวุฒิ	310	600	ไม่ผ่าน	310	400	ไม่ผ่าน	360	400	ไม่ผ่าน	ไม่ต้องเพิ่มแสง เนื่องจากเจ้าหน้าที่พอใจในการใช้		
นางอำพร เวียตตัน	338	600	ไม่ผ่าน	309	400	ไม่ผ่าน	350	400	ไม่ผ่าน	แสงตามที่วัด		
นายไชยวัฒน์ ดั่งสูงเนิน	339	600	ไม่ผ่าน	245	400	ไม่ผ่าน	365	400	ไม่ผ่าน			
นายสามารถ พิงคะสัน	310	600	ไม่ผ่าน	310	400	ไม่ผ่าน	360	400	ไม่ผ่าน			
นายพนตล พิมาสน	338	600	ไม่ผ่าน	309	400	ไม่ผ่าน	350	400	ไม่ผ่าน			
น.ส.เมธิษา ยอดหอม	339	600	ไม่ผ่าน	245	400	ไม่ผ่าน	365	400	ไม่ผ่าน			
ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐาน	0			0			0					

ลงชื่อผู้สำรวจ ตำแหน่ง วิศวกรไฟฟ้า

(นายวิทยา ถาแก้ว)

ผู้ตรวจสอบ/ให้คำแนะนำ ตำแหน่ง

(นางมณฑาทันต์ เครือเต๊ะ) พยาบาล

กลุ่มอาคารอำนวยการ ยศสุข

หน่วยงาน : งานดนตรีและนันทนาการ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม

สภาพอากาศ : ปกคลุมด้วยเมฆ

ชื่อ-สกุล	จุดที่ 1 จอคอมพิวเตอร์			จุดที่ 2 แป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์			จุดที่ 3 โต๊ะทำงาน			ปัญหาที่ตรวจพบ	แนวทางแก้ไข	หมายเหตุ
	ค่าแสงที่วัดได้	ค่ามาตรฐาน	ผลประเมิน	ค่าแสงที่วัดได้	ค่ามาตรฐาน	ผลประเมิน	ค่าแสงที่วัดได้	ค่ามาตรฐาน	ผลประเมิน			
นายวิรัช สุขเพราะนา	310	600	ไม่ผ่าน	310	400	ไม่ผ่าน	360	400	ไม่ผ่าน	ปัญหาเกิดจากการวัดแสงในวันที่สภาพอากาศ	ไม่มีการแก้ไข เนื่องจากบุคลากรพอใจกับแสงสว่างของ	
นายอัศมนต์ สมศรี	338	600	ไม่ผ่าน	309	400	ไม่ผ่าน	350	400	ไม่ผ่าน	ไม่ปกติ แต่ได้สอบถามเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานแล้ว	ตนเอง	
น.ส.แคทลียา ประลาสนธิ์	339	600	ไม่ผ่าน	245	400	ไม่ผ่าน	365	400	ไม่ผ่าน	ไม่ต้องเพิ่มแสง เนื่องจากเจ้าหน้าที่พอใจในการใช้		
ว่าที่ ร.ต.พิธิวัฒน์ วิจารณ์ดักกุล	310	600	ไม่ผ่าน	310	400	ไม่ผ่าน	360	400	ไม่ผ่าน	แสงตามที่วัด		
นายณัฐพงษ์ ดุ้ยเต็มวงศ์	338	600	ไม่ผ่าน	309	400	ไม่ผ่าน	350	400	ไม่ผ่าน			
ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐาน	0			0			0					

ลงชื่อผู้สำรวจ ตำแหน่ง วิศวกรไฟฟ้า

(นายวิทยา ถาแก้ว)

ผู้ตรวจสอบ/ให้คำแนะนำ ตำแหน่ง

(นางมณฑาทันต์ เครือเดชะ) พยาบาล

กลุ่มอาคารอำนวยการ ยศสุข

หน่วยงาน : งานบริหารและธุรการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

สภาพอากาศ : ปกคลุมด้วยเมฆ

ชื่อ-สกุล	จุดที่ 1 จอคอมพิวเตอร์			จุดที่ 2 แป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์			จุดที่ 3 โต๊ะทำงาน			ปัญหาที่ตรวจพบ	แนวทางแก้ไข	หมายเหตุ
	ค่าแสงที่วัดได้	ค่ามาตรฐาน	ผล	ค่าแสงที่วัดได้	ค่ามาตรฐาน	ผล	ค่าแสงที่วัดได้	ค่ามาตรฐาน	ผล			
ผู้อำนวยการสำนักบริหาร ฯ	213	600	ไม่ผ่าน	188	400	ไม่ผ่าน	250	400	ไม่ผ่าน	ปัญหาเกิดจากการวัดแสงในวันที่สภาพอากาศ	ควรเปิดม่านรับแสงจากธรรมชาติ	
รองผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์ฯ	213	600	ไม่ผ่าน	188	400	ไม่ผ่าน	274	400	ไม่ผ่าน	ไม่ปกติ แต่ได้สอบถามเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานแล้ว		
น.ส.พรินทร บุญเรือง	307	600	ไม่ผ่าน	172	400	ไม่ผ่าน	394	400	ไม่ผ่าน	ไม่ต้องเพิ่มแสง เนื่องจากเจ้าหน้าที่พอใจในการใช้		
น.ส.อัจฉรา บุญเกิด	213	600	ไม่ผ่าน	188	400	ไม่ผ่าน	235	400	ไม่ผ่าน	แสงตามที่วัด		
นายสราวุธ สอนใจ	252	600	ไม่ผ่าน	190	400	ไม่ผ่าน	275	400	ไม่ผ่าน			
นางรัตติกา ชัยสวัสดิ์	163	600	ไม่ผ่าน	132	400	ไม่ผ่าน	230	400	ไม่ผ่าน			
น.ส.อรอุษา ต๊ะวิไล	272	600	ไม่ผ่าน	268	400	ไม่ผ่าน	310	400	ไม่ผ่าน			
น.ส.เบญจมาภรณ์ วิริยา	156	600	ไม่ผ่าน	210	400	ไม่ผ่าน	203	400	ไม่ผ่าน	ดูสูงบังแสงจากแสงธรรมชาติ	ให้จัดวางตู้ใหม่ เพื่อไม่ให้บังแสงธรรมชาติ	
นายจักรายุทธ์ กลิ่นจันทร์	138	600	ไม่ผ่าน	193	400	ไม่ผ่าน	159	400	ไม่ผ่าน	หลอดไฟเสีย	นำหลอดไฟมาเปลี่ยน	
ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐาน	0			0			0					

ลงชื่อผู้สำรวจ ตำแหน่ง วิศวกรไฟฟ้า

(นายวิทยา ถาแก้ว)

ผู้ตรวจสอบ/ให้คำแนะนำ ตำแหน่ง

(นางมณฑกานต์ เครือเต๊ะ) พยาบาล

กลุ่มอาคารอำนวยการ ยศสุข

หน่วยงาน : กลุ่มภารกิจบริหารหลักสูตร การเรียนการสอนและศึกษาทั่วไป สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

สภาพอากาศ : ปกคลุมด้วยเมฆ

ชื่อ-สกุล	จุดที่ 1 จอคอมพิวเตอร์			จุดที่ 2 แป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์			จุดที่ 3 โต๊ะทำงาน			ปัญหาที่ตรวจพบ	แนวทางแก้ไข	หมายเหตุ
	ค่าแสงที่วัดได้	ค่ามาตรฐาน	ผลประเมิน	ค่าแสงที่วัดได้	ค่ามาตรฐาน	ผลประเมิน	ค่าแสงที่วัดได้	ค่ามาตรฐาน	ผลประเมิน			
นางศรดา ทองหลอม	204	600	ไม่ผ่าน	160	400	ไม่ผ่าน	242	400	ไม่ผ่าน	ปัญหาเกิดจากการวัดแสงในวันที่สภาพอากาศ	ไม่มีการแก้ไข เนื่องจากบุคลากรพอใจกับแสงสว่างของ	
น.ส.ธันวดี กริธาเวทย์	381	600	ไม่ผ่าน	267	400	ไม่ผ่าน	268	400	ไม่ผ่าน	ไม่ปกติ แต่ได้สอบถามเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานแล้ว	ตนเอง	
น.ส.ฐิตารีย์ พรหมเศรษฐการ	210	600	ไม่ผ่าน	183	400	ไม่ผ่าน	218	400	ไม่ผ่าน	ไม่ต้องเพิ่มแสง เนื่องจากเจ้าหน้าที่พอใจในการใช้		
นายพงษ์ศักดิ์ มั่งมดี	152	600	ไม่ผ่าน	158	400	ไม่ผ่าน	213	400	ไม่ผ่าน	แสงตามที่วัด		
นางพิชญดา พงษ์พานิช	116	600	ไม่ผ่าน	128	400	ไม่ผ่าน	213	400	ไม่ผ่าน			
นางนิมมภา กาบจันทร์	381	600	ไม่ผ่าน	340	400	ไม่ผ่าน	322	400	ไม่ผ่าน			
นายวีระยุทธ ยะอินดี๊ะ	181	600	ไม่ผ่าน	135	400	ไม่ผ่าน	189	400	ไม่ผ่าน			
นางสาวปิยวรรณ	252	600	ไม่ผ่าน	214	400	ไม่ผ่าน	333	400	ไม่ผ่าน			
นายเดชา ผิวผ่อง	166	600	ไม่ผ่าน	169	400	ไม่ผ่าน	220	400	ไม่ผ่าน			
ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐาน	0			0			0					

ลงชื่อผู้สำรวจ ตำแหน่ง วิศวกรไฟฟ้า

(นายวิทยา ถาแก้ว)

ผู้ตรวจสอบ/ให้คำแนะนำ ตำแหน่ง

(นางมณฑาทานต์ เครือเต๊ะ) พยาบาล

กลุ่มอาคารอำนวยการ ยศสุข

หน่วยงาน : กลุ่มภารกิจพัฒนาคณาจารย์ หลักสูตรและนวัตกรรมการเรียนการสอน สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

สภาพอากาศ : ปกคลุมด้วยเมฆ

ชื่อ-สกุล	จุดที่ 1 จอคอมพิวเตอร์			จุดที่ 2 แป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์			จุดที่ 3 โต๊ะทำงาน			ปัญหาที่ตรวจพบ	แนวทางแก้ไข	หมายเหตุ
	ค่าแสงที่วัดได้	ค่ามาตรฐาน	ผล	ค่าแสงที่วัดได้	ค่ามาตรฐาน	ผล	ค่าแสงที่วัดได้	ค่ามาตรฐาน	ผล			
น.ส.อาทิตย์ยา ธรรมดา	312	600	ไม่ผ่าน	324	400	ไม่ผ่าน	293	400	ไม่ผ่าน	ปัญหาเกิดจากการวัดแสงในวันที่สภาพอากาศ	ไม่มีการแก้ไข เนื่องจากบุคลากรพอใจกับแสงสว่างของ	
น.ส.รัชชพิบูล วงศ์จักร์	217	600	ไม่ผ่าน	156	400	ไม่ผ่าน	232	400	ไม่ผ่าน	ไม่ปกติ แต่ได้สอบถามเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานแล้ว	ตนเอง	
น.ส.นฤมล คงขุนเทียน	366	600	ไม่ผ่าน	360	400	ไม่ผ่าน	308	400	ไม่ผ่าน	ไม่ต้องเพิ่มแสง เนื่องจากเจ้าหน้าที่พอใจในการใช้		
น.ส.นิวัติ ช่างซอ	231	600	ไม่ผ่าน	248	400	ไม่ผ่าน	307	400	ไม่ผ่าน	แสงตามทีวี		
นายอรรถพงษ์ วัฏกดีเพชร	309	600	ไม่ผ่าน	248	400	ไม่ผ่าน	307	400	ไม่ผ่าน			
ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐาน	0			0			0					

ลงชื่อผู้สำรวจ ตำแหน่ง วิศวกรไฟฟ้า

(นายวิทยา ถาแก้ว)

ผู้ตรวจสอบ/ให้คำแนะนำ ตำแหน่ง

(นางมณฑาทันต์ เครือเต๊ะ) พยาบาล

กลุ่มอาคารอำนวยการ ยศสุข

หน่วยงาน : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผลและรับเข้า สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

สภาพอากาศ : ปกคลุมด้วยเมฆ

ชื่อ-สกุล	จุดที่ 1 จอคอมพิวเตอร์			จุดที่ 2 แป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์			จุดที่ 3 โต๊ะทำงาน			ปัญหาที่ตรวจพบ	แนวทางแก้ไข	หมายเหตุ
	ค่าแสงที่วัดได้	ค่ามาตรฐาน	ผล	ค่าแสงที่วัดได้	ค่ามาตรฐาน	ผล	ค่าแสงที่วัดได้	ค่ามาตรฐาน	ผล			
นายจักรกฤษณ์ ธงแดง	395	600	ไม่ผ่าน	378	400	ไม่ผ่าน	365	400	ไม่ผ่าน	ปัญหาเกิดจากการวัดแสงในวันที่สภาพอากาศ	ไม่มีการแก้ไข เนื่องจากบุคลากรพอใจกับแสงสว่างของ	
น.ส.ศิริพร หนูหล่อ	286	600	ไม่ผ่าน	307	400	ไม่ผ่าน	235	400	ไม่ผ่าน	ไม่ปกติ แต่ได้สอบถามเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานแล้ว	ตนเอง	
น.ส.สิริประภา วิรัชเจริญพันธ์	246	600	ไม่ผ่าน	310	400	ไม่ผ่าน	378	400	ไม่ผ่าน	ไม่ต้องเพิ่มแสง เนื่องจากเจ้าหน้าที่พอใจในการใช้		
นายสุพจน์ บุญเรือง	370	600	ไม่ผ่าน	385	400	ไม่ผ่าน	373	400	ไม่ผ่าน	แสงตามที่วัด		
น.ส.ทวี สุวรรณ	339	600	ไม่ผ่าน	349	400	ไม่ผ่าน	258	400	ไม่ผ่าน			
นางหทัยชนก ผิวผ่อง	387	600	ไม่ผ่าน	368	400	ไม่ผ่าน	316	400	ไม่ผ่าน			
เคาร์เตอร์บริการ	250	600	ไม่ผ่าน	214	400	ไม่ผ่าน	333	400	ไม่ผ่าน			
ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐาน	0			0			0					

ลงชื่อผู้สำรวจ ตำแหน่ง วิศวกรไฟฟ้า

(นายวิทยา ถาแก้ว)

ผู้ตรวจสอบ/ให้คำแนะนำ ตำแหน่ง

(นางมณฑาทานต์ เครือเดจี๊ะ) พยาบาล

กลุ่มอาคารอำนวยการ ยศสุข

หน่วยงาน : งานจัดหางานและงานแนะแนว กองแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์

สภาพอากาศ : ปกคลุมด้วยเมฆ

ชื่อ-สกุล	จุดที่ 1 จอคอมพิวเตอร์			จุดที่ 2 แป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์			จุดที่ 3 โต๊ะทำงาน			ปัญหาที่ตรวจพบ	แนวทางแก้ไข	หมายเหตุ
	ค่าแสงที่วัดได้	ค่ามาตรฐาน	ผล	ค่าแสงที่วัดได้	ค่ามาตรฐาน	ผล	ค่าแสงที่วัดได้	400	ผล			
นายสุระศักดิ์ อาษา	251	600	ไม่ผ่าน	213	400	ไม่ผ่าน	298	400	ไม่ผ่าน	ปัญหาเกิดจากการวัดแสงในวันที่สภาพอากาศ	ไม่มีการแก้ไข เนื่องจากบุคลากรพอใจกับแสงสว่างของ	
น.ส.อัจฉราพร ศิริวิสัย	321	600	ไม่ผ่าน	196	400	ไม่ผ่าน	219	400	ไม่ผ่าน	ไม่ปกติ แต่ได้สอบถามเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานแล้ว	ตนเอง	
น.ส.ณัฐนันท์ จิราศรีทวีสิน	220	600	ไม่ผ่าน	130	400	ไม่ผ่าน	220	400	ไม่ผ่าน	ไม่ต้องเพิ่มแสง เนื่องจากเจ้าหน้าที่พอใจในการใช้		
นายเฉลิมศักดิ์ ใจสุตา	228	600	ไม่ผ่าน	163	400	ไม่ผ่าน	245	400	ไม่ผ่าน	แสงตามที่วัด		
นางรุ่งนภา รินคำ	302	600	ไม่ผ่าน	255	400	ไม่ผ่าน	261	400	ไม่ผ่าน			
น.ส.ชลลดา ปัญญา	259	600	ไม่ผ่าน	192	400	ไม่ผ่าน	245	400	ไม่ผ่าน			
ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐาน	0			0			0					

ลงชื่อผู้สำรวจ ตำแหน่ง วิศวกรไฟฟ้า

(นายวิทยา ถาแก้ว)

ผู้ตรวจสอบ/ให้คำแนะนำ ตำแหน่ง

(นางมณฑาทันต์ เครือเต๊ะ) พยาบาล

กลุ่มอาคารอำนวยการ ยศสุข

หน่วยงาน : สถาบันบำเพญะวิทศหกิจ

สภาพอากาศ : ปกคลุมด้วยเมฆ

ชื่อ-สกุล	จุดที่ 1 จอคอมพิวเตอร			จุดที่ 2 แป้นพิมพ์คอมพิวเตอร			จุดที่ 3 โต๊ะทำงาน			ปัญหาที่ตรวจพบ	แนวทางแก้ไข	หมายเหตุ
	ค่าแสงที่วัดได้	ค่ามาตรฐาน	ผลประเมิน	ค่าแสงที่วัดได้	ค่ามาตรฐาน	ผลประเมิน	ค่าแสงที่วัดได้	ค่ามาตรฐาน	ผลประเมิน			
น.ส.ประทีปชล ชัยเลิศ	233	600	ไม่ผ่าน	256	400	ไม่ผ่าน	302	400	ไม่ผ่าน	ปัญหาเกิดจากการวัดแสงในวันที่สภาพอากาศ	ไม่มีการแก้ไข เนื่องจากบุคลากรพอใจกับแสงสว่างของ	
น.ส.นิตยา ถาวริน	240	600	ไม่ผ่าน	250	400	ไม่ผ่าน	219	400	ไม่ผ่าน	ไม่ปกติ แต่ได้สอบถามเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานแล้ว	ตนเอง	
น.ส.จันทร์กระจ่าง ปินตาเชื้อ	216	600	ไม่ผ่าน	223	400	ไม่ผ่าน	256	400	ไม่ผ่าน	ไม่ต้องเพิ่มแสง เนื่องจากเจ้าหน้าที่พอใจในการใช้		
										แสงตามทีวัด		
ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐาน	0			0			0					

ลงชื่อผู้สำรวจ ตำแหน่ง วิศวกรไฟฟ้า

(นายวิทยา ถาแก้ว)

ผู้ตรวจสอบ/ให้คำแนะนำ ตำแหน่ง

(นางมณฑกานต์ เครือเดชะ) พยาบาล

กลุ่มอาคารอำนวยการ ยศสุข

หน่วยงาน : งานบริหารธุรการและศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองกิจการนักศึกษา

สภาพอากาศ : ปกคลุมด้วยเมฆ

ชื่อ-สกุล	จุดที่ 1 จอคอมพิวเตอร์			จุดที่ 2 แป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์			จุดที่ 3 โต๊ะทำงาน			ปัญหาที่ตรวจพบ	แนวทางแก้ไข	หมายเหตุ
	ค่าแสงที่วัดได้	ค่ามาตรฐาน	ผล	ค่าแสงที่วัดได้	ค่ามาตรฐาน	ผล	ค่าแสงที่วัดได้	ค่ามาตรฐาน	ผล			
นางสาวศิริณา เทียบแก้ว	233	600	ไม่ผ่าน	256	400	ไม่ผ่าน	302	400	ไม่ผ่าน	ปัญหาเกิดจากการวัดแสงในวันที่สภาพอากาศ	ไม่มีการแก้ไข เนื่องจากบุคลากรพอใจกับแสงสว่างของ	
นางโยษิตา ชมภูกวิน	240	600	ไม่ผ่าน	250	400	ไม่ผ่าน	219	400	ไม่ผ่าน	ไม่ปกติ แต่ได้สอบถามเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานแล้ว	ตนเอง	
นายพงษ์พัฒน์ ราชจันทร์	216	600	ไม่ผ่าน	223	400	ไม่ผ่าน	256	400	ไม่ผ่าน	- ไม่ต้องเพิ่มแสง เนื่องจากเจ้าหน้าที่พอใจในการใช้		
ที่ปี	240	600	ไม่ผ่าน	230	400	ไม่ผ่าน	216	400	ไม่ผ่าน			
										แสงตามที่วัด		
ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐาน	0			0			0					

ลงชื่อผู้สำรวจ ตำแหน่ง วิศวกรไฟฟ้า

(นายวิทยา ถาแก้ว)

ผู้ตรวจสอบ/ให้คำแนะนำ ตำแหน่ง

(นางมณฑาทานต์ เครือเต๊ะ) พยาบาล