

แผนการบำรุงดูแล พื้นที่สูบบหรี่

ประจำปีงบประมาณ 2561 หน้าที่ 1-1

ลำดับ	รายละเอียด	ความถี่	เดือน									ผู้รับผิดชอบ	
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
	ดูแลพื้นที่สูบบหรี่	ทุกวัน											
1	ความสะอาดพื้นที่สูบบหรี่												นายวิฑชัย สุขเพราะนา
2	ต้นไม้บริเวณพื้นที่สูบบหรี่												นายอัศมน สมศรี
3	บ้านรณรงค์การเลิกบหรี่												นายเชาว์รัตน์ แสงคำ
													นางหน้อย

หมายเหตุ :

ผู้จัดทำ

ตำแหน่ง

วันที่

อนุมัติโดย

ตำแหน่ง

วันที่

## วิธีการบำรุงรักษา เครื่องปรับอากาศ

1. ล้างแผ่นฟิลเตอร์กรองอากาศให้สะอาด
2. ทำความสะอาดคอยล์เย็นและคอยล์ร้อน
3. ทำความสะอาดท่อน้ำทิ้งให้ไหลสะดวก
4. ทดสอบหรืออัดน้ำหล่อลื่นที่มิเตอร์
5. ตรวจสอบสภาพของฉนวนต่างๆ
6. ตรวจสอบแรงดันและเติมน้ำยาของเครื่องปรับอากาศให้ถูกต้องตามมาตรฐานที่กำหนด
7. ตรวจสอบวัดความดันน้ำยา (OIL PRESSUREX และเติมน้ำมันที่ใช้สำหรับหล่อเลี้ยงคอมเพรสเซอร์ให้อยู่ในสภาพดี
8. ตรวจสอบวัดไฟฟ้า (VOLTAGE) และกระแสไฟฟ้า ZAMPIRE) ที่ใช้งานของเครื่องปรับอากาศ
9. ตรวจสอบระบบควบคุมอัตโนมัติต่างๆ รวมทั้งระบบควบคุมอุณหภูมิทั้งหมด
10. ล้างทำความสะอาดคอยล์ร้อน และคอยล์เย็นด้วยสารเคมีชนิดที่ใช้ในการนี้โดยเฉพาะ